



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым  
**Управление надзорной деятельности**  
Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006  
mail: simf\_ro\_mns@mail.ru

### Предписание № 29/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КУБАНСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору от «01» июня 2016 года, № 29, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период :

с 11:00 до 13:00, 10.06.2016 г и с 14:00 до 16:30 16.06.2016г проведена проверка инспектором ОНД по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым ст. лейтенантом внутренней службы Шаповаловым Иваном Михайловичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : завхозом МБОУ «Кубанская школа» Симферопольского района Татарис Айше Иброгимовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	

1	Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	(п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.06.17 г.	
2	Территорию объекта обеспечить наружным пожаротушением (источниками наружного противопожарного водоснабжения)	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 5, таблица 2 СП 8.13130.2009).	01.06.17 г.	
3	Помещения оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), (п. 1.2 Приложение «А» СП 5. 13130. 2009).	01.06.17 г.	
4	Обеспечить проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре не реже 1-го раза в полугодие	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.06.17 г.	
5	Не допускать использование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	(п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.06.17 г.	
6	Огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений и вывесить на высоте не более 1,5 метра от уровня пола.	(п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	01.06.17 г.	
7	Обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	(п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.06.17 г.	
8	Пройти обучение мерам пожарной безопасности. (руководителю пройти обучение по программе пожарно-технического минимума).	(п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	01.06.17 г.	
9	Запретить и не допускать эксплуатацию розеток и других электроустановочных изделий с повреждениями	(п.42 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.06.17 г.	
10	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от	01.06.17 г.	

	складского назначения и наружных установок обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон	22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).	
11	Установить поэтажные планы эвакуации людей при пожаре	(п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.06.17 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Симферопольскому району  
УНД ГУ МЧС России  
по Республике Крым ст. лейтенант  
внутренней службы Шаповалов И.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



« 16 » июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

*Томарис АИ*  
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 16 » июня 2016 г.