

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУБАНСКАЯ ШКОЛА»

297541, Республика Крым, Симферопольский р-н, п. Школьное, ул.Мира, дом 32
тел. (0652) 55-20-87, e-mail: kybanskaya1961@mail.ru

ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений по предписанию № 29/1/1 от 16.06.2016 г.
«Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок исполнения	Отметка выполнения
1	Обеспечить в помещении объекта наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	01.06.17г	Выполнено
2	Обеспечить территорию объекта наружным пожаротушением (источниками наружного противопожарного водоснабжения)	01.06.17г	По мере поступления финансирования
3	Оборудовать помещение автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения при пожаре	01.06.17г	По мере поступления финансирования
4	Обеспечить проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре не реже 1 раза в полугодие	01.06.17г	Проводится (приложен фотоотчет)
5	Не допускать использование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	01.07.17г	Выполнено (изолировано в гофре)
6	Огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте 1,5 метра от уровня пола	01.06.17г	Выполнено (перевесили)
7	Обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и поверки, а также своевременную перезарядку	01.07.17г	По мере поступления финансирования
8	Руководителю пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	01.06.17г	Выполнено
9	Запретить и не допускать эксплуатацию розеток и других электроустановочных изделий с повреждениями	01.06.17г	Выполнено (розетка ликвидирована, провода изолированы)
10	Обеспечить на дверях помещений производственного складского назначения и наружных установок обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон	01.06.17г	По мере поступления финансирования
11	Установить поэтажные планы эвакуации людей при пожаре	01.06.17г	Выполнено на формате А-3 с указанием мест расположения огнетушителей

Директор



Н.В. Скуратовская